



Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: posta@nacr.cz

ID datové schránky: fe3ai xh

<http://www.nacr.cz>



NACRX0018BXE
prvotní identifikátor

SOKRA s.r.o.

Na Návsi 33

251 01 Čestlice

Praha - východ

Dne: 04.10.2013 Naše značka: NA- 131-29/11-2013 Vyřizuje/tel.: Čadek / 974 847 275

Věc: Odpovědi na dotazy k veřejné zakázce „Rekonstrukce chladicího systému – M. Horákové“ - II.

Dotazy:

- 1) Dle zadání je požadována výměna stávajících zařízení za nové jednotky o vyšším výkonu a napojením na stávající potrubní rozvody. Prosíme o potvrzení, zda je požadováno zachování teplotních úrovní a zda Vám budou vyhovovat dimenze stávajících rozvodů chlazené vody.
- 2) Dovolujeme si dotázat se, zda je konzultováno s příslušným odborníkem VZT přenesení tohoto zvýšeného výkonu přes stávající chladíče VZT.
- 3) Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů v zakázce chlazení M. Horákové stačí v kopii, nebo musí být ověřené?

Odpovědi:

Ad 1)

Je na uchazeči, aby navrhl nejvhodnější řešení rekonstrukce tak, aby bylo možné přenést požadovaný výkon ke spotřebičům a tedy si i prověřil, zda dimenze stávajícího potrubí vyhovují a případně do ceny zahrnul i jejich výměnu (pokud by nevyhovovaly).

Co se týká požadované teploty, zadání jasně definuje, že je požadována garance teploty chlazené vody 3°C pro oba okruhy.

Od uchazeče očekáváme, že v rámci nabídky předloží konkrétní návrh technického řešení ve formě detailního schématu (PID) zapojení.

Ad 2)

VZT jednotky budou přenášet stejný výkon jako doposud, pouze u některých z nich dojde ke snížení teploty vody vstupujících do výměníků na 3°C, což by neměl být problém.

Ad 3)

Doklady o splnění kvalifikace do nabídky nemusí být ověřené.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.

ředitelka

podepsáno elektronicky