



Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: posta@nacr.cz

ID datové schránky: fe3ai xh

<http://www.nacr.cz>



NACRX0018C0S
prvotní identifikátor

ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4

Dne: 04.10.2013 Naše značka: NA- 131-30/11-2013 Vyřizuje/tel.: Čadek / 974 847 275

Věc: Odpovědi na dotazy k veřejné zakázce „Rekonstrukce chladicího systému – M. Horákové“ - III.

Dotazy:

- 1) Jaký je požadavek na teplotní spád? Současný stav Sabroe (+5°/+3°C), Daikin (+6°/+12°C). Nový požadavek je na dvě chladicí jednotky, které budou tvořit jednotný zdroj chladu.
- 2) Je možné nám zaslat dokumentaci skutečného provedení v elektronické podobě?

Odpovědi:

Ad 1)

Bylo zodpovězeno v naší odpovědi na Váš dotaz II/1.

Ad 2)

Dokumentace skutečného provedení v elektronické podobě neexistuje.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
podepsáno elektronicky