

Rajdlová Markéta

Od: Čadek Milan
Odesláno: 4. října 2013 12:12
Komu: Rajdlová Markéta
Předmět: FW: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Prosím o PID.
mč

From: Radek Begeni - SOKRA [<mailto:radek@sokra.cz>]
Sent: Thursday, October 03, 2013 9:53 PM
To: Čadek Milan
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Vážený pane Ing. Čadku,

mockrát děkujeme za odpověď, která naznačuje, že zadání nebylo správně formulováno. Prosím zvažte naše doporučení, jelikož například požadavek na PID schéma je nestandardní a nebyl ani uveden v bodě č. 8 odst. „Členění nabídky“.

S přátelským pozdravem,

Bc. Radek Begeni



SOKRA s.r.o.

Na Návsi 33 Mob +420 602 860 007
251 01 Čestlice Tel.: +420 272 088 370
Praha - východ Fax: +420 272 088 371
www.sokra.cz mail: radek@sokra.cz

From: Čadek Milan [<mailto:Milan.Cadek@nacr.cz>]
Sent: Thursday, October 03, 2013 6:02 PM
To: Radek Begeni - SOKRA
Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Dobrý den, posílám Vám v příloze odpovědi na Vaše otázky k akci "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horáková".

M. Čadek, Národní archiv

Odesílatel: Radek Begeni - SOKRA [radek@sokra.cz]
Odesláno: 3. října 2013 10:15
Komu: Čadek Milan
Kopie: Sekretariát ředitelky NA; Drašarová Eva
Předmět: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Vážený pane Ing. Čadku,

na základě prostudování Vašich odpovědí ze dne 30.9.2013 bychom rádi požádali o upřesnění, jelikož zde uvádíte, že je k dispozici projektová dokumentace na rekonstrukci chlazení v objektu Milady Horákové. Avšak při prohlídce dne 30.9.2013 takováto dokumentace k nahlédnutí nebyla. Při prohlídce byla předložena původní dokumentace instalace zdrojů chladu.

Přinejmenším se zdá být postup zadavatele nestandardní, jelikož pro takovýto investiční rozsah a dle místního šetření nelze kvalifikovaně odhadnout veškeré náklady spojené s výměnou. Dále pak při prohlídce vyplynulo, že v zadání nebyl jasně specifikován požadavek na výrobu chladu +5/+3°C i pro okruh napojený na zařízení Daikin.

Tento fakt může mít za následek rekonstrukci celého trubního vedení a následně může vyvolat investiční náklady na úpravu VZT zařízení.

Dovolujeme si upozornit, že na obdobnou akci bylo Národním archivem dne 24.9.2013 vypsáno výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro objekt Chodovec. Proto doporučujeme zvážit aktualizaci zadání na provedení projektové dokumentace pro výběr dodavatele odbornou projekční kanceláří a následně vypsání výběrové řízení na dodávku zdroje chladu.

Děkujeme za spolupráci a očekáváme Vaše vyjádření co nejdříve vzhledem k termínu odevzdání nabídek.

S přátelským pozdravem,

Bc. Radek Begeni



SOKRA s.r.o.

Na Návsí 33 Mob +420 602 860 007
251 01 Čestlice Tel.: +420 272 088 370
Praha - východ Fax: +420 272 088 371
www.sokra.cz mail: radek@sokra.cz

From: Čadek Milan [<mailto:Milan.Cadek@nacr.cz>]

Sent: Tuesday, October 01, 2013 1:06 PM

To: 'Radek Begeni - SOKRA'

Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Dobrý den, odpovědi jsou na doplňující dotazy ostatních uchazečů. Na Vaše dotazy odpovíme následně.

Čadek, NA

From: Radek Begeni - SOKRA [<mailto:radek@sokra.cz>]

Sent: Tuesday, October 01, 2013 1:00 PM

To: Čadek Milan

Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Dobrý den pane Ing. Čadku,

mockrát děkujeme za zaslání odpovědi, avšak nekorespondují s našimi dotazy. Prosím o kontrolu a odpověď.

S přátelským pozdravem,

Bc. Radek Begeni



SOKRA s.r.o.

Na Návsí 33 Mob +420 602 860 007
251 01 Čestlice Tel.: +420 272 088 370
Praha - východ Fax: +420 272 088 371
www.sokra.cz mail: radek@sokra.cz

From: Čadek Milan [<mailto:Milan.Cadek@nacr.cz>]

Sent: Tuesday, October 01, 2013 12:55 PM

To: 'Radek Begeni - SOKRA'

Subject: RE: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Dobrý den, odpověď posílám v příloze.

Čadek, NA

From: Radek Begeni - SOKRA [<mailto:radek@sokra.cz>]

Sent: Monday, September 30, 2013 4:21 PM

To: Čadek Milan

Cc: pechacek@proark.cz

Subject: Dotaz "Rekonstrukce chladicího systému - M. Horákové"

Vážený pane Ing. Čadku,

na základě dnešní prohlídky místa instalace máme na zadavatele veřejné zakázky dotazy týkající se předmětného díla:

1) dle zadání je požadována výměna stávajících zařízení za nové jednotky o vyšším výkonu a napojením na stávající potrubní rozvody. Prosíme o potvrzení zda je požadováno zachování teplotních úrovní a zda Vám budou vyhovovat dimenze stávajících rozvodů chlazené vody.

2) dovolujeme se dotázat zda je konzultováno s příslušným odborníkem VZT přenesení tohoto zvýšeného výkonu přes stávající chladiče VZT.

Prosíme o odpověď co nejdříve, abychom mohli pokračovat v přípravě nabídky.

S přátelským pozdravem,

Bc. Radek Begeni



SOKRA s.r.o.

Na Návsí 33 Mob +420 602 860 007

251 01 Čestlice Tel.: +420 272 088 370

Praha - východ Fax. +420 272 088 371

www.sokra.cz mail: radek@sokra.cz