

DODATEČNÉ INFORMACE - 1

Zadavatel:

Národní archiv
Archivní 2257/4
149 00 Praha
IČO: 70979821

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:

Bohemia VZ, s.r.o.
Tusarova 1152/36,
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO 28882831
Zastoupená: Vlastou Pokornou

V Praze dne 11. června 2014

Věc: **Dodatečné informace - 1**

Jménem zadavatele veřejné zakázky „**REKONSTRUKCE CHLADÍČÍHO SYSTÉMU ARCHIVNÍHO AREÁLU NA/ SOA, PRAHA 4 – CHODOVEC**“ zadávané v otevřeném řízení podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám poskytujeme následující odpověď na dotaz zájemce a dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám.

Dotaz

Je možné nabídnout do budovy PS01 – Depotní bloky chladicí stroje s jiným chladivem (R134a, R407c ...) o stejných parametrech (tzn. teploty chladicí vody)?

Odpověď:

Není to možné.

Zadavatel Vám zároveň poskytuje dodatečné informace k zadávací dokumentaci a to:

Uchazeči v souladu s formulací technické zprávy MaR zpracují jako první fázi požadovaného projektu skutečného provedení projekt realizační, jehož součástí budou i schémata zapojení MaR stávajících technologií.

Společnost **Bohemia VZ, s.r.o.** Tusarova 36/1152, 170 00 Praha 7, byla zadavatelem pověřena výkonem zadavatelských činností.

S pozdravem,


za společnost Bohemia VZ, s.r.o.
Vlasta Pokorná

Bohemia VZ, s.r.o.
IČ: 288 82 831
Bohemia VZ, s.r.o.
Tusarova 1152/36
170 00 Praha 7
tel.: 0420 283 022 136