



Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec
telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292
fax: 974 847 214
e-mail: posta@nacr.cz
ID datové schránky: fe3aixh
<http://www.nacr.cz>



NACRX001IY0W
prvotní identifikátor

ID Stavby group s.r.o.
U Sluncové 666/12a
180 00 Praha

Dne: 23.07.2014 Naše značka: NA- 697-24/05-2014
Vaše značka:

Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272

Odpověď na dotazy

Zasíláme Vám tímto odpovědi na Vaše dotazy týkající se veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele technologií ICT” a doručené dne 17. 7. 2014.

Odpověď na dotaz č. 1

Termín datová komora je převzat z normy ČSN EN 1047-2+A1. Účelem použití komor jsou zajištění prostředí vhodného pro provoz technologií ICT a ochrana zařízení proti požáru a zaplavení. Ochrana proti požáru dostává na úrovni R60D a ochrana proti vodě a prachu na úrovni IP56. Parametry komor doloží dodavatel v nabídce prostou kopii certifikátu, vítězný uchazeč před podpisem smlouvy rovněž originálem certifikátu.

Odpověď na dotaz č. 2

Šířka 19” racku není určena. Možno dodat racky o šířce 800 mm i 600 mm.

Odpověď na dotaz č. 3

S ohledem na skutečnost, že v racku budou umístěna disková pole, měla by statická zatížitelnost být minimálně 800 kg/m².

PhDr. Eva Drašarová, CSc.
ředitelka
Národního archivu

podepsáno elektronicky