

Fischerová Magdalena

Od: Ing. Martin Podzimek <martin.podzimek@konsit.cz>
Odesláno: 24. června 2013 15:02
Komu: Bernas Jiří
Předmět: NDA - rekonstrukce prostor záložního pracoviště - dotazy

Dobrý den,

Po prozkoumání zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení bych měl následující dotazy či žádosti:

- 1) Dle zadání jsou požadovány motorgenerátory v kapotovaném stavu. Předpokládáme, že se má jednat o nekapotované provedení, aby se tyto jednotky vešly do strojovny. V případě požadavku na kapotované provedení nelze pořídit motorgenerátory takovýchto rozměrů, aby se vešly do strojovny (případně uveďte výrobce, kterého uvažoval projektant v PD).

Předem děkuji za brzké odpovědi.

S pozdravem

Ing. Martin Podzimek

příprava staveb

KONSIT a.s.

Půlkruhová 20, Praha 6, 160 05

mob: 724 025 431

tel: 225 377 182

fax: 225 377 225