

# Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: [na@nacr.cz](mailto:na@nacr.cz)

ID datové schránky: fe3aixh

<http://www.nacr.cz>



NACRX0014ZTQ

prvotní identifikátor

KONSIT, a.s.

Dne: 28. 6. 2013 Naše značka: NA-4991-19/05-2012 Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního pracoviště“**

Zasíláme Vám tímto odpověď na Vaši žádost ze dne 24. 6. 2013, týkající se veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního pracoviště“. K tomuto dotazu sdělujeme následující:

Projektová dokumentace pro provádění stavby předpokládá kapotované motorgenerátory o rozměrech (šířka x výška x délka) 1440 mm x 2000 mm x 4000 mm. Rozměry místnosti 1.07 určené pro umístění generátorů jsou 6000 mm x 2750 mm x 7100 mm. Prostor je tedy dostatečný k umístění dvou kapotovaných motorgenerátorů. Půdorys umístění motorgenerátorů je na výkresu GD-2-1403. Limitujícím faktorem umístění motorgenerátorů v místnosti 1.07 nejsou ani rozměry vstupního průchodu 1600 mm x 2250 mm. Úpravy vstupu nutné pro zavezení a instalaci motorgenerátoru jsou uvedeny ve výkresu č. GD-2-1400.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.  
ředitelka  
Národního archivu  
podepsáno elektronicky