

# Národní archiv

Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec

telefon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292

fax: 974 847 214

e-mail: [na@nacr.cz](mailto:na@nacr.cz)

ID datové schránky: fe3ai xh

<http://www.nacr.cz>



NACRX00151L3

prvotní identifikátor

Metrostav, a.s.

Dne: 2. 7. 2013

Naše značka: NA-4991-22/05-2012

Vyřizuje/tel.: Bernas / 974 847 272

## **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního pracoviště“**

K Vaší žádosti ze dne 26. 6. 2013, týkající se veřejné zakázky „NDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního pracoviště“ sdělujeme následující informace:

Zdvojená podlaha by měla být umístěna na aretačních nožkách a osazena nášlapnými deskami s antistatickou úpravou. Vzhledem k určení pracoviště a k plánovanému umístění serverů a podobných technologií, by měla být nosnost podlahy alespoň 6kN/m<sup>2</sup>. Materiál panelů není závazně stanoven a je ponechán na volbě uchazeče. V případě volby mezi dřevotřískovými a kalciumsulfátovými panely, preferujeme panely kalciumsulfátové.

K dotazu na počet perforovaných panelů musíme uvést, že jejich počet a rozmístění se bude odvíjet od skutečného rozmístění ICT. Pro účely nabídky proto předpokládejte 4 panely na místnost.

PhDr. Eva Drašarová, CSc.

ředitelka

Národního archivu

podepsáno elektronicky