

Od: Lada.Jezkova@metrostav.cz
Komu: [Bernas Jiří](#)
Předmět: NDA - záložní pracoviště, Poněšická ul., Hluboká nad Vltavou / Žádost o dodatečnou informaci
Datum: 26. června 2013 13:10:59

Dobrý den,

rádi bychom Vás požádali o doplňující informace k projektové dokumentaci k zakázce „NDA, zadávací řízení na dodavatele rekonstrukce prostor záložního pracoviště“ v Hluboké nad Vltavou:

- V popisu zdvojené podlahy není napsáno, zda panely mají být kalciumsulfátové, nebo dřevotřískové. Nejsou specifikovány žádné požadavky na zatížitelnost. Je uvedeno, že podlaha bude provětrávaná, ale z dokumentace není jasný způsob provětrávání. Je možné osadit v každé místnosti několik perforovaných panelů - pak by bylo třeba specifikovat přesný počet těchto panelů.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Lada Ježková
vedoucí nabídky

Metrostav a.s., divize 3, Na Maninách 7, 170 00 Praha 7
M 602 657 775, T 266 011 036, F 266 011 000
E-mail: lada.jezkova@metrostav.cz; www.metrostav.cz